



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № 7937 от «29» ноября 2019г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов **Общество с ограниченной ответственностью «Арка Тех»**

Дорожная ул., д.60, к.1, эт.3, оф.6, Москва, 117405 зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной - технической документации (визуальный осмотр).
2. Измерения сопротивления заземляющих устройств.
3. Измерения удельного сопротивления грунта.
4. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
5. Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ.
6. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземлённой нейтралью (непосредственное измерение тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль с последующим определением тока к.з.).
7. Испытание устройств АВР.
8. Измерение напряжения прикосновения и шага.
9. Проверка фазировки РУ напряжением до 1 кВ и их присоединений.
10. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
11. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ.
12. Испытание машин постоянного тока напряжением до 440 В.
13. Испытание измерительных трансформаторов тока до 1 кВ.
14. Испытание электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ.
15. Тепловизионный контроль состояния электрооборудования.
16. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
17. Проверка устройств молниезащиты.

Свидетельство выдано на основании протокола № **51-ЭЛ** от **«29» ноября 2019г.**, комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 26.09.2018г. № 474.

Срок действия Свидетельства установлен до **«29» ноября 2022г.**

Председатель комиссии
М.П.



Н.В. Телегин